



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Козетин, вул. Артура Веселюка 50
(житловий будинок)

(найменування об'єкта)

«28» 07 2025р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолівч В. С.,

майстер ВБГО - Чкавченко Л. А

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Артура Веселюка,
в буд. № 50

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 1 м. п.; Ø 25 - 30 м. п.; Ø 20 - 20 м. п.;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20 - 20 м. п.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 25 - 1 м. п.; Ø 20 - 12 м. п.

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу;

Ø 25 - 1 м. п.; Ø 20 - 1 м. п.;
Ø 15 - 1 м. п. (всіх на робочих з'єднаннях)

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;
перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;
виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;
виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.
інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Курінний С.В.
(прізвище, ініціали)

Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

Яролович В.С.
(прізвище, ініціали)

М.Кравченко
(підпис)

С.В.Курінний
(підпис)

В.О.Берелет
(підпис)

В.С.Яролович
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. *Чорнашова Р.В.*
(прізвище, ініціали)

Р.В.Чорнашова
(підпис).