

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

« 06 » 08 2025р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Козятин, вул. Армія Вежица, буд. 60
мешковий будинок
(найменування об'єкта)

« 06 » 08 2025р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолевич В. С.,
майстер ВБГО - Кравченко І. А
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Гайовий ОСВБ О. Кошового 60

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Армія Вежица,
буд. 60 в м. Козятин
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50 - 31 м.п.; φ 40 - 46 м.п.; φ 25 - 8 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 25 - 42 м.п.;
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 25 - 8 м.п., φ 20 - 31 м.п.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу; φ 20 - 2 м.п.;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробування тт робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктажі з абонентами проведені

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

М.Крав
(підпис)

Члени бригади

Курінний С.В.
(прізвище, ініціали)

С.В. Курінний
(підпис)

Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

В.О. Берелет
(підпис)

Ярмолович В.С.
(прізвище, ініціали)

В.С. Ярмолович
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Кучер В.Л.
(прізвище, ініціали)

В.Л. Кучер
(підпис)