

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

« 08 » 08 2025р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Коростишів, вул. Архипо Величко, 62
мешканців будинку
(найменування об'єкта)

« 08 » 08 2025р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолевич В. С.,
майстер ВБГО - Чабаченко М.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Григорій Осипов О. Володимир 62

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Архипо Величко,
буд. № 62 в м. Коростишів
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 3м.п.; Ø 40-46м.п.; Ø 25-8м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 25- 42м.п.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 25- 4м.п.; Ø 32м.п.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу: Ø 20- 3м.п.; Ø 15- 1м.п.;
Ø 25- 1м.п.; Ø 50- флаєкель вент.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;
визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;
визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;
перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
визначено
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.
інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Курінний С.В.
(прізвище, ініціали)

Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

Ярмолович В.С.
(прізвище, ініціали)

Мерз
(підпис)

Мерз
(підпис)

В.О.
(підпис)

В.С.
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. _____

Горка О.О.
(прізвище, ініціали)

Горка
(підпис).