



2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Турів
в. Свидицького 4
(найменування об'єкта)

«01» 08 2025 р.

Бригада у складі м-р Бондар Ю.М., сл Іванов В.В.
сл Якубенко В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турів
в. Свидицького 4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Г-д: Ø32 - 6 м; Ø25 - 32 м
Ø20 - 4 м (ввод)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крани: Ø32 - 1 м; Ø25 - 1 м (шар)
Ø20 - 3 м (кв.)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приладовим методом
Vibro GAS; мильною емульсією

- ліквідація виявлених витоків газу; крани: Ø32 - 1 м; Ø25 - 1 м
щільніве з'єднання Ø32 - 1 м
Ø25 - 1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском $P = 500 \text{ мм вод. ст.}$
Тривалість $\Delta P = 20 \text{ мм вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар ЮМ
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Іванов ВВ
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Куденко ВА
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

Ст. майстер Колесник ВС

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець багатоквартирного

(прізвище, ініціали)

(підпис)

будинку від підпису відповісти