



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Турівськ

«31» 07 2025 р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі м-р Бондар Ю.М; Ванов В.В.
Журбенко В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Турівськ
вул. Шевченківського 10

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Г-г: Ф80-30м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Г-г: Ф25-8м; Ф20-4м (сход.кл.)

Г-г: Ф20-36м (столяки)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани: Ф25-1шт (шар); Ф25-1шт (проб); Ф20-1шт (шар)
Ф20-3шт (проб) Ф20-24шт (кв)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

приладовим методом
Vibro GAS і мильною емульсією

- ліквідація виявлених витоків газу; крани: Ф25-2шт; Ф20-4шт
Мурфове з'єднання: Ф25-2шт;
Ф20-6шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірено

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистки, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском $P = 500 \text{ мм. вод. ст.}$
та $\Delta P = 20 \text{ мм. вод. ст.}$

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. протестрування

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар Ю.М.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Жанов В.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Куденко Віл
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. майстер. Колесник В.С.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці багатоквартирного будинку
(прізвище, ініціали) (підпис)

від підпису відповів