

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання



ВБГО

смет Ворожовиця
в.р. Васильєва І

«18» 07 2025 р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі

Іванчук В.А. Нерсеров А.В.
Маслова І.І. А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

смет Ворожовиця
в.р. Васильєва І

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 50$ -2м, $\phi 20$ -12м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крани $\phi 50$ - мм (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

муніцип $\phi 50$ - мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладним методом або мильною емульсією: *Маслова І.І. А.В.*

- перевірка виявлених витоків газу: *К/І $\phi 50$ - мм*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підземі та на терища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього немає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм рт.ст. в усіх артіях, т. 5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. наочно продемонстровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: поп. ерду в одне з шарів

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Пердєв ОФ
(прізвище, ініціали)
Звєнїцькє ВК
(прізвище, ініціали)
Картєвєв НВ
(прізвище, ініціали)
Мєловєєв ГВ
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Старшеєв по будинку бідаєнїк
(прізвище, ініціали) (підпис)