

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

сміт Ворововський
вул. Басогодська 2

« 22 » 08 20 25 р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі

Алексеев О.А. Ресуровський В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

сміт Ворововський
вул. Басогодська 2

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Ø 40 - 20 м, Ø 32 - 16 м.

Ø 25 - 6 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32 - 30 м (своєрід)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø 32 - 8 см

шлюзів Ø 32 - 8 см

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трих років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладним методом або мильною емульсією: крім того, встановлено, що

всі газопроводи герметичні

- ліквідація виявлених витоків газу:

крім Ø 32 - 3 см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; власне власне
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; власне власне
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм. В.ч. ΔP=10 мм В.ст. T=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. ароме сергійович

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ГМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Гордієв ОВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Авдеев ОВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Ветеранський АГ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сарині по будинку будинків
(прізвище, ініціали) (підпис)