



20 25 р.

Акт

про підsumки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий будинок
с. Вороновице вул. Молодіжна 12
(найменування об'єкта)

« 21 » 07 20 25 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Веселовський В.І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уновноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Вороновице вул. Молодіжна 12

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОО та обладнання споживачів) групою ЛМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 30 м., Ø 20 - 20 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окремі відки

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø 25 - 1 м., Ø 20 - 3 м.

муфтові з'єднання: Ø 25 - 1 м., Ø 20 - 3 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трих років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладом методом або мильною емульсією:

не прилад "Vibra GAS" сучасні

- перевірка виявлених витоків газу: окремі (пробкові): Ø 25 - 1 м., Ø 20 - 2 м.
контрижки: Ø 20 - 1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горнища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх зачірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P = 500 мм.вод.ст., t = 5 хв., d.p. = 10 мм.вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. практично

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудова газопроводу

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Григорукій АС
(прізвище, ініціали)

Луксєв ОЮ
(прізвище, ініціали)

Васильович В.І
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Саринський по будинку бідагний
(прізвище, ініціали) (підпис)