



20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
с. Вороновице вул. Молодіана 14
(найменування об'єкта)

«21» 07 20 25 р.

Бригада у складі Драбенько Ю.Т.; Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Вороновице вул. Молодіана 14
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 4м, Ø 32 - 8м, Ø 25 - 24м, Ø 15 - 10м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
окраси вуги

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
окраси (пробкові): Ø 25 - 1м, Ø 20 - 1м, Ø 15 - 1м. (кульові): Ø 20 - 1м.
муртові з'єднання: Ø 25 - 1м, Ø 20 - 2м, Ø 15 - 1м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- 1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: на прилад "Гібра GAS" мильне емульсія
 - фіксація виявлених витоків газу: окраси (пробкові): Ø 25 - 1м, Ø 20 - 1м. хектрайли: Ø 20 - 1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у певних та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; внесено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; зу робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Підгородський М</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Зубченко Ю.Т</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Діброва С.А</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіфраті М Бердичев
(прізвище, ініціали) (підпис)