

No 10

AKT

1351 (c)

обладания

Митловий Будинок
с.Вороновице вул. Маладіяна 3
(найменування об'єкта)

(найменування об'єкта)

« 21 » 07 20 25 p.

Бригада у складі Дмитрієнко М.В.; Даченко В.О

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

складана цей акт у тому, що на об'єкті с.Воронівцях вул. Майданна 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім BOG та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВОК ВЕГО: *Див. дод.*

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40-86м, Ø 25-1м, Ø 20-28м

(увіднений газопровід (характеристики г-ду))

Окремі види

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (дробові): Ø25 - 1шт., Ø20 - 1шт. (кулкові): Ø25 - 1шт., Ø20 - 1шт.
шурфові з'єднання: Ø25 - 2шт., Ø20 - 2шт.

(запірна арматура)

Відшколюються в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трих років). Меншкани об'єкта (абоненти) проінструктовані.

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

на справку "Vibro GAS" выдана

ДОКЛАДІЩА ВИВЧЕННЯ ВИТОКІВ ГАЗУ:

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистки, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм. вод. ст. t=5хв, dP=10 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудування газопроводу

Витписано попередження:

Майстер ВБГ"О

Пірюженко М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Лиморієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сідоренко М.В. по будівельному бюджету
(прізвище, ініціали) (підпис)