



АКТ

про підєумки технїчного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митовий будинок
с. Воронове вул. Молодіжна 53А
(найменування об'єкта)

« 21 » 07 20 25 р.

Бригада у складі Митовий АВ; Мустірок В.М;
Ремашук О.Р.
(прїзвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Воронове вул. Молодіжна 53А
(найменування, адреса)

Проведено технїчне обслуговування, технїчне обстеження, технїчний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крїм ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технїчною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 12м, Ø 25 - 8м, Ø 20 - 4м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі відки
Ø 32 - 5м, Ø 20 - 5м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї (пробкові): Ø 25 - 2шт, Ø 20 - 5шт (шлюбів): Ø 20 - 2шт
шлюбів з'єднанє: Ø 25 - 2шт, Ø 20 - 7шт
(запірна арматура)

знаходяться в технїчно зрівному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи.

1. Технїчне обслуговування, технїчне обстеження, технїчний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; те прилад «Vibro GAS» емульсія

- перевірка виявлених витоків газу: краї (пробкові): Ø 25 - 1шт, Ø 20 - 1шт.
коктрайли: Ø 20 - 2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підкати та на границя, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Лігнородський А.К.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади _____

Мотвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Мустіков В.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Болачук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіракевіч А.О. Будущий бюджетник
(прізвище, ініціали) (підпис)