



Акт

20 25 р.

про підєумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газowego обладнання

ВВГО Митювці Буржнок
с. Ворзювине вул. Молодіжна 53Б
(найменування об'єкта)

« 21 » 07 20 25 р.

Бригада у складі Дук'євич О.В.; Кавок А.А.;
Димлевий О.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Ворзювине вул. Молодіжна 53Б
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газowego обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВВГО: Ø 32-12м.

(увідній газопровід (характеристики г-ду))
Стояки: Ø 20-30 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Муртові з'єднання: Ø 32-8 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трих років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

- ідентифікація виявлених витоків газу: не прилад "Vibro GAS"
контрайми: Ø 32-3 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у перилах та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистки, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Тієї робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Робота газопроводу

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Гідродієвий М
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Букмуня О.В
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Севак М.А
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Димітій О.І
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіфренко І.О Бурдуну В.І
(прізвище, ініціали) (підпис)