

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
№10
"10" для "Г" 20 25 р.
Ідентифікаційний код 4516501
КРАІНА "У" РІВНІСТЬ

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Житловий будинок
с. Воронівця вул. Молодіжна 53В
(найменування об'єкта)

« 21 » 07 20 25 р.

Бригада у складі Веселовський В.І.; Гучеров А.В.;
Карюк А.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Воронівця вул. Молодіжна 53В

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім БОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 3 м., Ø 32 - 5 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32 - 6 м., Ø 20 - 6 м.
Стяжки: Ø 20 - 30 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

лифтові з'єднання: Ø 32 - 3 м.

(запірні арматури)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (серед років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи.

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Vibro GAS"
- фіксація виявлених витоків газу: куктурайки: Ø 32 - 2 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горищах, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очищення від залишків корозії і мастиля та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очищення, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: грає інструкцією

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Гарбування газопроводу

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Ліхтеровський А.С.
(прізвище, ініціали)

Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

Ковалев А.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіфренський по бригаді Бідарський
(прізвище, ініціали) (підпис)