



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с/г Вороновська
в.у. Шевченківська 26
«22» 07 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Крижанець ОВ, Ксенов РА
Олександрів ОУ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склада цей акт у тому, що на об'єкті с/г Вороновська
в.у. Шевченківська 26
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім БОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø22-7м, Ø25-22м, Ø20-7м.

керемі ввх (увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø25-2мм, Ø20-5мм

с/г с/г Ø25-2мм, Ø20-5мм
с/г с/г Ø25-2мм, Ø20-5мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: Крижанець ОВ, Ксенов РА
 - ліквідація виявлених витоків газу: Ø25-2мм, Ø20-2мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у відвали та на горища, де прокладені газопроводи; Відсутності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Відсутності

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

Р=500 мм в ст. ар. сталеві, t=576

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Сергієм Сидоровим

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: пошкодження газопроводів

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родік В.В. 04
(прізвище, ініціали)
Куцак О.В.
(прізвище, ініціали)
Чесноков А.А.
(прізвище, ініціали)
Михайленко О.І.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сідоренко М.В.
(прізвище, ініціали) Будинюк В.В.
(підпис)