

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

2025 р.


Акт

про підєумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВЫ О Митуський Будакох
с. Вороковиче вул. Таларіа 24
(найменування об'єкта)
«17» 07 2025 р.

Бригада у складі Димитрієнко М.В.; Даченко В.О

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Вороковиче вул. Таларіа 24

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 1 см, Ø25 - 1 см, Ø20 - 8 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Кремні Вага: Ø20 - 2 см.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кремні (кріпильні): Ø25 - 1 см, Ø20 - 2 см.

Мурфтові з'єднання: Ø25 - 1 см, Ø20 - 2 см.

(запірніа арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи.

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

Мильна емульсія та прилад Vane GAS

- візуалізація виявлених витоків газу: контура: Ø20 - 1 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
P=500 мм. вод. ст., t=5 хв, dP=20 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Вироблення газопроводу

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Григоренко А.С.
(прізвище, ініціали)

Шиміренко М.В.
(прізвище, ініціали)

Давиденко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Сторожак по Будинку Відкритий
(прізвище, ініціали) (підпис)