

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Д. У. [підпис]
2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

Вийшло: Жирновий Будимок
с. Вороновице вул. Татаріна 3А
(найменування об'єкта)

« 17 » 07 2025 р.
Бригада у складі: Кончук В.А. ; Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Вороновице вул. Татаріна 3А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø150-26см, Ø32-18см, Ø20-12см, Ø15-3см

(увіднений газопровід (характеристики г-ду))

Окремі відгалуження: Ø25-2см, Ø15-3см, Ø20-3см.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (пробкові): Ø25-2см, Ø20-3см, Ø15-3см.
шпилькові з'єднання: Ø25-2см, Ø20-3см, Ø15-3см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
те прилад "Vira GAS"
 - ізоляція виявлених витоків газу: крапи (пробкові): Ø25-2см,
кожухайки: Ø25-2см, Ø15-3см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очищення від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всмаковано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очищення, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами, проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарубування газопроводу

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО

Григорукій АС
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Волчар В.А.
(прізвище, ініціали)
Мамбієв А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Андрей
(підпис)

В.Андр.
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по будівельній бригаді
(прізвище, ініціали) (підпис)