



Акт

про підєумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВВГО Жирновий будинок
с. Вороновецьке вул. Таларіна 33А
(найменування об'єкта)

« 17 » 07 20 25 р.

Бригада у складі Мустіх В.М. ; Воланчук О.Р.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Вороновецьке вул. Таларіна 33А

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВГО та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВВГО: Ø 32 - 1 шт., Ø 20 - 1 шт., Ø 15 - 2 шт.

Дирекції ВВГО (увідиний газопровід (характеристики г-ду))
(краї в квартирах)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї (пробкові): Ø 32 - 1 шт., (кульові): Ø 20 - 1 шт.
кульові з'єднання: Ø 32 - 1 шт., Ø 20 - 1 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи.

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

та прилад мильна емульсія

- фіксація виявлених витоків газу: -

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у вхідній та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм вод. ст. t=5 хв; ΔP=10 мм вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудова газопроводу

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Лігудровський А.С.
(прізвище, ініціали)

Мустіков В.М.
(прізвище, ініціали)

Ромачук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по будинку Бідартій
(прізвище, ініціали) (підпис)