

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Акт

про підєумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Житловий будинок
с. Воронове вул. Таларка 4
(найменування об'єкта)

« 17 » 07 20 25 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Дзюбенко Ю.Т.;
Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Воронове вул. Таларка 4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\varnothing 50$ -30 см, $\varnothing 32$ -4 см, $\varnothing 25$ -3 см, $\varnothing 20$ -10 см.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Окремі відги: $\varnothing 25$ -4 см, $\varnothing 20$ -10 см

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): $\varnothing 32$ -1 см, $\varnothing 25$ -3 см, $\varnothing 20$ -10 см.

муртові з'єднання: $\varnothing 50$ -1 см, $\varnothing 32$ -1 см, $\varnothing 25$ -3 см, $\varnothing 20$ -10 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Гігас ГАС"

- ідентифікація виявлених витоків газу: краки (пробкові): $\varnothing 32$ -1 см, $\varnothing 25$ -3 см, $\varnothing 20$ -10 см. Кофортрайли: $\varnothing 50$ -1 см, $\varnothing 32$ -1 см, $\varnothing 25$ -3 см, $\varnothing 20$ -5 см. мурта: $\varnothing 25$ -3 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у певних та на горнища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: $P = 500$ мм. вод. ст., $t = 5$ хв, $\Delta P = 20$ мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Варування газопроводу

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Гідрадерський А.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Григоренко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Григорів С.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Сіфренко по будинку відатків
(прізвище, ініціали) (підпис)