



20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВГО _____
с. Вороновське вул. Галаріна 6
(найменування об'єкта)

« 17 » 07 20 25 р.

Бригада у складі Мамбійчук АВ; Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Вороновське вул. Галаріна 6
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВГО та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВГО: $\varnothing 40$ -8м, $\varnothing 25$ -5м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Окремі відги: $\varnothing 25$ -4м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крани (кробові): $\varnothing 25$ -4м. муфтові з'єднання: $\varnothing 25$ -4м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи.

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад "Vibra GAS"
 - ідентифікація виявлених витоків газу: крани (кробові): $\varnothing 25$ -4м
екотрайзи: $\varnothing 25$ -3м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підкапі та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм. вод. ст., t=5хв, ΔP=20 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудована газопроводу

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гідригелський Ж
(прізвище, ініціали)
Матвійчук А.В
(прізвище, ініціали)
Дмитрієнко М.В
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

А.С.С.
(підпис)
М.М.
(підпис)
С.С.
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Старшина по будинку Відатніс
(прізвище, ініціали) (підпис)