

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО обладнання  
смет Ворожковича  
проб. Давидівська 3

« 22 » 07 20 25 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Давидівський М.В.  
Дочкаєв В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті смет Ворожковича  
проб. Давидівська 3  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф20 - 3 м, Ф25 - 2 м.

осередки вводу Ф25 - 1 м, Ф20 - 2 м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

армировка Ф25 - 1 м, Ф20 - 2 м  
мезурта Ф25 - 1 м, Ф20 - 2 м  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: введення вводу Ф25, мезурта
  - ліквідація виявлених витоків газу: К1/2 Ф25 - 1 м, Ф20 - 1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; В усіх випадках
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весь час
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевіряємо
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводимо

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не працює газопровід

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Горішніч ОВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Сидоренко МГ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Васильченко ВД</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Степаненко ІО [Підпис]  
(прізвище, ініціали) (підпис)