

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
ДЛЯ
43507
2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВЫ О

обладнання

« 15 08 » 20 25 р. (найменування об'єкта)
смет Десова
в.у.а Регістрів 10

Бригада у складі

Дмитрієвський М.В.
Дочкаєв В.О., Гурдієвський В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

смет Десова
в.у.а Регістрів 10
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50-40a, Ø 32-53a,
Ø 20-10a

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 25-35a, Ø 20-20a, (окремий ввід)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø 32-10a, Ø 20-12a
середок Ø 32-10a Ø 20-12a

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: крім Ø 32-10a, середок Ø 32-10a, Ø 20-12a

- тіквілація виявлених витоків газу: крім Ø 20-20a, 15/2 Ø 20-7a, Ø 32-2a, середок Ø 32-10a

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всмащено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
 $P = 500 \text{ мм в.ст.}$, $\Delta P = 10 \text{ мм в.ст.}$, $t = 5 \times 6$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами; проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування, групою ЕМ, які підлягають усуненню: координувати газодобір

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Руденко О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Ван Губанов Н.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Воскобойко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Руденко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Старший по будинку відсутний
(прізвище, ініціали) (підпис)