

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«14» 07 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
Деска вул. Татаріна 2
(найменування об'єкта)

«14» 07 2025 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.
Дзюбенко Ю.Т., Димлевий О.Є.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Деска вул. Татаріна 2
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50-55 мм, Ø 32-20 мм, Ø 25-6 мм

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø 25-60 мм.

Окремі вводи: Ø 20-5 мм.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї (шльові): Ø 32-3 мм, Ø 25-3 мм, Ø 20-5 мм.

шпуртові з'єднання: Ø 32-3 мм, Ø 25-3 мм, Ø 20-5 мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: м. прилад «Vibra GAS»

- ліквідація виявлених витоків газу: контрайєра: Ø 32-1 мм, Ø 25-1 мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм. вод.ст., t=5хв, p=20 мм. вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Вироблення газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгородюцький АС
(прізвище, ініціали)

Алексеев Ю
(прізвище, ініціали)

Димлевий О.І.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бід підпису відсутній

(прізвище, ініціали)

сі. в.п.

(підпис)

с-р

Р. В. Москачук

с-р

А. С. Підгородюцький

Ю. Т. Дзюбенко