

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«14» 07 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Митловий будинок

Деска вул. Тараріна 3

(найменування об'єкта)

«14» 07 2025 р.

Бригада у складі

Діоброве С.А.; Деморієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

Деска вул. Тараріна 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Ø 89 - 2м., Ø 40 - 50 м., Ø 20 - 10м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

стале: Ø 25 - 80м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї (пробкові): Ø 20 - 8 м.

шпуртові з'єднання: Ø 20 - 8 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильна емульсія та прилад Vibra GAS

- ліквідація виявлених витоків газу;

контрпайпи: Ø 20 - 4 м.
краї (пробкові): Ø 20 - 2 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
 $P = 500 \text{ мм вод. ст.}$, $t = 5 \text{ хв}$, $d_p = 10 \text{ мм вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудування газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Тигирожук М.К.
(прізвище, ініціали)

Дієров С.А.
(прізвище, ініціали)

Димитренко М.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біда підписав Бідамович

(прізвище, ініціали)

С.І. І.Н.

М.Т.

С.Т.

(підпис)

Р.В. Мокань

І.С. Фігуровський

М.В. Демірієнко