

«14» 07 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митуської будинки  
Деска бул. Татаріна 7  
(найменування об'єкта)

«14» 07 2025 р.

Бригада у складі Мустілон В.М; Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Деска бул. Татаріна 7

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 30м, Ø25 - 25м, Ø20 - 10м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø25 - 80м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (пробкові): Ø20 - 8м.

мертві з'єднання: Ø20 - 8м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Мильна емульсія

та прилад "Віра АС"

- ліквідація виявлених витоків газу: крапи (пробкові): Ø20 - 3м.  
кохтрайки: Ø20 - 4м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм вод.ст., t=5хв., ΔP=20 мм вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. праінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розбирання газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгородський А.С.  
(прізвище, ініціали)

Алексєв О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

Мерсіпан В.М.  
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біг підпису безповинши

(прізвище, ініціали)

с.ін.

(підпис)

с.ф.

В.В. Москален

с.ф.

А.С. Підгородський

В.М. Мерсіпан