



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«05»

08

2025р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

(найменування об'єкта)

«05» серпня 2025р.

Бригада у складі Маско В.В. Лукас І.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Лазарчук Талини Іванівни

склала цей акт у тому, що на об'єкті житловий будинок
с/с/т. Сетківці вул. Заводська 4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий ввідний газопровід низького тиску
Ø 20 - 58 см. Ø 25 - 1.0 м. Ø 32 - 1.0 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ø 32 - 1 см. Ø 25 - 1 см. Ø 20 - 6 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емульсія на
прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; різьбове з'єднання Ø 32 - 1 см. Ø 25 - 1 см. Ø 20 - 1 см.
кран Ø 25 - 1 см. Ø 20 - 2 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; надійшло тиску 10 мм вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Власенко О. І.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Василько В. В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Гікаг І. С.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ляшарук В. О.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)