



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
с. Гуменне вул. Л. Українки 19
(найменування об'єкта)

«23» 07 2025 р.

Бригада у складі Дзюбенко Ю.Т.; Діброва С.А.;
Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Гуменне вул. Л. Українки 19
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 4м, Ø32 - 4м, Ø20 - 16м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
окрасні вводи: Ø20 - 16м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
красні (пробкові): Ø20 - 16м (чорні): Ø20 - 13м.
шурфові з'єднання: Ø20 - 14м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Мильна емульсія
та прилад "Вібра GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: окрасні вводи: Ø20 - 16м.
шурфові: Ø20 - 14м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у шильови та на горища, де прокладені газопроводи; до якості
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
 $P = 500 \text{ мм. вод. ст.}$, $t = 5 \text{ хв.}$, $sp = 20 \text{ мм. вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кріпоструєво

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудова газопроводу

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгородський А.С.
(прізвище, ініціали)
Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)
Діоруба С.А.
(прізвище, ініціали)
Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали) (підпис)

(прізвище, ініціали) (підпис)

(прізвище, ініціали) (підпис)

(прізвище, ініціали) (підпис)

(прізвище, ініціали) (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Старосей по будівельній відсутній
(прізвище, ініціали) (підпис)