



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

20 25 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Житловий будинок

с. Гуменне

вул. Л. Українки 21

(найменування об'єкта)

« 23 » 07 20 25 р.

Бригада у складі Матвійчук А.В.; Мустішок В.М.;
Ромашук О.Р.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Гуменне вул. Л. Українки 21

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОВ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 2м, Ø 32 - 4м, Ø 20 - 20м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи: Ø 20 - 16м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крайні (пробкові): Ø 20 - 3м (шпорові): Ø 20 - 16м

шпорові з'єднання: Ø 20 - 6м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

мильна емульсія та прилад "Vibra GAS"

- півідація виявлених витоків газу: крайні (пробкові): Ø 20 - 2м

кожарайки: Ø 20 - 4м шпорова: Ø 20 - 16м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
P=500 мм. вод.ст., t=5хв, ΔP=20 мм. вод.ст
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розбудову газопроводу

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гідродежний АС
(прізвище, ініціали)

Мамбієв АБ
(прізвище, ініціали)

Мустілов В.М
(прізвище, ініціали)

Ромашук О.Ф
(прізвище, ініціали)

Хусєнов АБ
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сідісєєв по будинку Бідєртєв

(прізвище, ініціали)

(підпис)