

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВЫ О

Житловий будинок
с. Турецьке вул. Л. Українки 23
(найменування об'єкта)

«23» 07 2025 р.

Бригада у складі Дмитрієнко М.В.; Даренко В.О.;
Мокрич В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Турецьке вул. Л. Українки 23
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВЕГО: $\Phi 50 - 2\text{м}$, $\Phi 32 - 40\text{м}$, $\Phi 20 - 25\text{м}$.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи: $\Phi 20 - 1\text{м}$

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крюки (крюкові): $\Phi 20 - 2\text{м}$. (крюкові): $\Phi 20 - 1\text{м}$
муртові з'єднання: $\Phi 20 - 1\text{м}$

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

то прилад "ПРО GAS" суміш

- виявлення виявлених витоків газу:

кран (крюковий): $\Phi 20 - 1\text{м}$
муртові: $\Phi 20 - 2\text{м}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на терасах, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всескопо
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистки, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; $P = 500 \text{ мм. в.ст.}$, $t = 5 \text{ хв.}$, $\Delta P = 20 \text{ мм. в.ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ГМ, які підлягають усуненню: Забудування газопроводу

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгородський А.С.
(прізвище, ініціали)

Дмитрієв М.В.
(прізвище, ініціали)

Додик В.О.
(прізвище, ініціали)

Кончук В.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сісирський Ю. В. Буднич В.В.
(прізвище, ініціали) (підпис)