



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Доромне
вул. Зелена 7

« 28 » 07 20 25 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Авсєєв О.О., Веселовський В.І.,
Дзюбенко Ю.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Доромне
Зелена 7
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-9м, Ø32-10м,
Ø25-12м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø25-15м, Ø20-18м, Ø10-35м (сховані)
(газопроводи схованих клітинок (характеристики г-ду))

серед Ø15-3м, Ø20-9м
серед Ø25-3м, Ø10-9м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трих років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Висновки роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на вільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: арматура, відводи,
середьки є вільними

- встановлення виявлених витоків газу: серед Ø15-1м, Ø20-4м
Ø20-4м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всесумісним

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:

$P = 500 \text{ мм в.ст.}$, $d_r = 10 \text{ мм в.ст.}$, $t = 5 \text{ хв}$

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування, групової і індивідуальної усуненню: не порушень газопроводів

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гордієв О.В.
(прізвище, ініціали)
Александров О.О.
(прізвище, ініціали)
Васильченко М.І.
(прізвище, ініціали)
Дубовикова В.І.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по бригаді бригадирів
(прізвище, ініціали) (підпис)