



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газопого

ВВГО с. Дорошівка
вул. Зенкевича 2

« 24 » 07 20 25 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Дідрова СМ, Дмитріва СМ
Дорошова ВО

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Дорошівка
Зенкевича 2

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газопого обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВВГО: Ø76-14м, Ø50-10м, Ø32-6м,
Ø25-3м.

Ø32-15м, Ø25-9м (увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø25-6м (стосовано)

(газопроводи схових клітинок (характеристики г-ду))

проект Ø32-3м, Ø25-9м
мурга Ø32-3м, Ø25-9м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- 1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: присад. V. Novodig
емалью електрикою
 - перевірка виявлених витоків газу: присад. Ø32-14м,
Ø25-9м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також, підстави та на горнища, де прокладені газопроводи; Власів Володимир
- розбирання, очістка від залишків корозії і мастила та змащування всіх зачіпних пристроїв, установлених на газопроводах; Величко Сергій
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очістка, налагодження та регулювання; Лавренчук
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм в.ст, ΔP=10 мм в.ст, T=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Криворученко

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ГМ, які підлягають усуненню: попрати з'єднання газопроводу

Випиано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Рудківський
(прізвище, ініціали)
Величко
(прізвище, ініціали)
Давидович
(прізвище, ініціали)
Величко
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіфакс Будинку
(прізвище, ініціали) (підпис)