



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та облаштування, а також устаткування та на горнища, де прокладені газопроводи; в асфальтоси
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змачування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; векно асфальт
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

Результат всієї роботи, т-5хв

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ІЕМ, які підлягають усуненню: необслуговуване газозаряду

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родченко ОВ  
(прізвище, ініціали)  
Мартинюк АВ  
(прізвище, ініціали)  
Мусатова ВМ  
(прізвище, ініціали)  
Родченко ОВ  
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)  
[Підпис]  
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гармаш по будівництву бізнесу  
(прізвище, ініціали) (підпис)