



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВЫ О с. Дорожнє
в.уа Зелена 5

« 28 07 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Юржиків В.Р., Іванчук В.А.,
Керсєв А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склада цей акт у тому, що на об'єкті с. Дорожнє
в.уа Зелена 5
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-20м, Ø32-40м

Ø32-60 м (шпелес) (уличний газопровід (характеристики г-ду))

крас Ø32-8м (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

мідь Ø32-8м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- 1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладним методом або мильною емульсією: перевірка Ø32-40м, Ø32-60м, Ø32-8м
 - перевірка виявлених витоків газу: Ø32-40м, Ø32-60м, Ø32-8м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у приміщенні та на горнища, де прокладені газопроводи; всесесесесес
- розбирання, очищення від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всесесесесес
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очищення, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм в.ст., тріюмн в.ст., t=58°
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. ардесесесесесес

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: попорок до всесесесесес

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Руденко О.В.
(прізвище, ініціали)
Руденко В.М.
(прізвище, ініціали)
Заболот В.А.
(прізвище, ініціали)
Мерзев А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по безпеці будівлі
(прізвище, ініціали) (підпис)