



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
_____ *М. Вушко*
Вул. Місяч 1
(найменування об'єкта)

« 30 » 07 2025 р.

Бригада у складі *Димитров О.І.; Мищенко В.О*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____ *М. Вушко*
Вул. Місяч 1
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *ф 40-30м; ф 25-67; ф 20-18м*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кр ф 25-1мб; кр. ф 20-2мб; шарові ф 20-2мб
мудрові з'єднані ф 40-1мб; ф 25-1мб; ф 20-4мб
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *мильна емульсія*

од. прилад VibroGAS

- ліквідація виявлених витоків газу: *витоків; кон.г. ф 25-1мб; ф 40-1мб; ф 20-1*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Акт перевірки ДРВ не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Коваленко М.М.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Зинченко О.І.
(прізвище, ініціали)
Михайло В.О.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Акт перевірки по Бригаді Відсервіс
(прізвище, ініціали) (підпис)