

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«30» 07 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Житловий будинок
с. М. Вушко вул. Шевченка 17
(найменування об'єкта)

«30» 07 2025 р.

Бригада у складі Даренко В.О.; Гурженко В.М.;
Ковалчук В.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. М. Вушко вул. Шевченка 17

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 45 см, Ø 20 - 18 см.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи: Ø 20 - 8 см.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кроки (сучові): Ø 20 - 8 см. муфтові з'єднання: Ø 20 - 8 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: кон'юрайки: Ø 20 - 5 см.

муфта: Ø 20 - 3 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм.вод.ст., t=5хв., ΔP=20 мм.вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Варування газопроводу на момент перевірки акт ДВК не надано

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгородувський АС
(прізвище, ініціали)

Догенко В.О
(прізвище, ініціали)

Гордієнко В.М
(прізвище, ініціали)

Іванчук В.А
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

асст
(підпис)

В.О.
(підпис)

В.М.
(підпис)

В.А.
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сторожко по будівельній бригаді
(прізвище, ініціали) (підпис)