



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий будинок
с. Славе вул. Зоологічна 3
(найменування об'єкта)

«25» 07 20 25 р.

Бригада у складі Дзюбенко Ю.Т. ; Мустінен В.М. ;
Качок А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Славе вул. Зоологічна 3
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 32м, Ø40 - 10м, Ø32 - 10м, Ø25 - 10м,
Ø20 - 3м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): Ø20 - 6шт. муфтові з'єднання: Ø20 - 6шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vika GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: крани (пробкові): Ø20 - 2шт.
коктроїли: Ø20 - 2шт. муфта: Ø20 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: тиском робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектного

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забруднення газопроводу

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Лигоросенко А.С.
(прізвище, ініціали)
Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)
Муромов В.М.
(прізвище, ініціали)
Кочер А.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Саринський Ю.В.
(прізвище, ініціали) (підпис)