



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Олександр СТЕЦІЮРА

« 29 » 07 2025р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Балатоверховий житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 29 » 07 2025 р.

Бригада у складі с-р. Федорчук Т.В.; с-р. Сохур Б.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Удич, вул. Молодіжна 4

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 26 м; край кильовий Ø 32 - 1 м; Ø 20 - 3 м.
муртові з'єднання Ø 32 - 1 м; Ø 20 - 3 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; Усунуто витоків; муртові з'єднання Ø 32 - 1 м; муртові з'єднання Ø 20 - 3 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском P=500 мм. вод. ст. Газівим тиску відсутнє
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Виконано від підпис

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Додатковувати газопровід.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Довалю О.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Редорчук Т.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Сокур Б.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відповідального

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Довалю О.В. [підпис] мастер ВБГО
Редорчук Т.В. [підпис] с.р.
Сокур Б.В. [підпис] с.р.