



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Олександр СТЕЦЮРА

07 2025р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Балатопверховий житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 29 » 07 2025 р.

Бригада у складі с.р. Федорчук Т.В.; с.р. Соколов Б.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Чист. вул. Петровського 14

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 20 м; крап кузовий Ø 32 - 1 м; Ø 20 - 3 м; муфтове з'єднання Ø 32 - 1 м; Ø 20 - 3 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; Чистено виток: муфтове з'єднання Ø 20 - 2 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском Р-500 мм. вод. ст. Загальною тиску відсутнє
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Виконано під підпис

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Виконано газопровід, забезпечити відсутнє до КБРТ

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Довань О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Федорчук Т.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Соняч Б.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису відповідальних

Довань О.В. [Підпис] майстер ВБГО
Федорчук Т.В. [Підпис] с-р.
Соняч Б.В. [Підпис] с-р.

(підпис)