



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Олександр СТЕЦЮРА
07 2025р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Балатонівський житловий будинок

(найменування об'єкта)

«28» 07 2025 р.

Бригада у складі с.р. Федорчук Т.В. ; с.р. Сокур Б.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Удич, вул. Центральна 33

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 100 м ; крап. кривовий Ø 50 - 1 м ;

Ø 20 - 14 м ; муфтове з'єднання Ø 50 - 1 м ; Ø 20 - 14 м ;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Рідний перу стіну - 14 м Ø 40 мм.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; Усунуто виток : муфтове з'єднання Ø 50 - 1 м ; муфтове з'єднання Ø 20 - 3 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском Р=500 мм вод.ст. Загально тиску відсутнє

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструкційовано під підпис

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: пераробувати газопровід.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Довгань О.В.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Федорчук Т.В.
(прізвище, ініціали)

Сонур Б.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відмовивсь

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Довгань О.В. [підпис] майстер ВБГО
Федорчук Т.В. [підпис] с-р.
Сонур Б.В. [підпис] с-р.