



"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
Олександр СТЕЦЮРА  
« 28 » 07 2025р.

## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Вашатопверховий житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 28 » 07 2025 р.

Бригада у складі с.р. Федорчук Т.В. ; с.р. Сокур Б.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Чудил, вул. Центральна 34

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50-4 м., φ 40-96 м.; крім муфтовий φ 50-1 м.; φ 20-14 м.; муфтове з'єднання φ 50-1 м.;  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ 20-14 м., Футинер через стіну φ 40 м. - 14 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; Усунуто витоків: муфтове з'єднання φ 50-1 м.; муфтове з'єднання φ 20-7 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском Р-500 мм вод ст. Таблиця тиску  
відсутнє
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Зроблено під підпис

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Додатковувати газопровід

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Довань О.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Федорчук Т.В.

(прізвище, ініціали)

Сонур Б.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відмовились

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Довань О.В.

[підпис]

майстер ВБГО

Федорчук Т.В.

[підпис]

с-р.

Сонур Б.В.

[підпис]

с-р.