

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

«18» 08 2025р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО село Таширин, вул. Трибожанська, буд 29
(мешканців будинку)
(найменування об'єкта)

«28» 08 2025р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолівч В. С.,
майстер В.О. - Кравченко І.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Трибожанська,
буд 29, в с. Таширин, буд-окра
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 25-40 см. н.; φ 20-20 см. н.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 20-6 см. н.;
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 20-6 см.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу: не виявлено

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;
перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;
виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;
перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.
інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: *відсутній акт ДТО*

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Курінний С.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Ярмолович В.С.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. *Беленюк Т. М.*
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис).