

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

« 08 »

2025р.

## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Малоритице, вул. Лаврова, буд. 1  
(житловий будинок)  
(найменування об'єкта)

« 08 » 09 2025р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолевич В. С.,  
майстер ВВТО – Мравченко І.І.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Лаврова, буд. №1,  
в с. Малоритице  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ25-20м.п.; φ20-10м.п.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ20-4м.п.,  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ20-1шт  
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБЛІД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу; φ20-1шт


- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виповнено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: випробувано під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: виповнено
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведено


Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутнє прибирання ДВК.

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО  Кравченко Людмила Андріївна  
(прізвище, ініціали)  
Члени бригади Курінний С.В.  
(прізвище, ініціали)  
Берелет В.О.  
(прізвище, ініціали)  
Ярмолович В.С.  
(прізвище, ініціали)

  
(підпис)

  
(підпис)

  
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Мураль Н.М.  
(прізвище, ініціали)

  
(підпис).