

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«16» 09 2015 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Житомир вул. Європейська. 55

(найменування об'єкта)

«16» 09 2015 р.

Бригада у складі Урбанського Ф.В.; Вуходольського М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Житомир вул. Європейська. 55

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф50-5м; ф25-38м; ф20-6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Засувка Ду-50-1шт; кран Ду-20-4шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; рз 500мм ВОГ. сг.

- ліквідація виявлених витоків газу; Засувка Ду-50-1шт.
кран Ду-20-3шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: виконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: виконано

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: —

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Відсутні акти перевірки ДВК (12шт.)

Виписано попередження: Термін усунення недоліків 1 місяць

Майстер ВБГО

Вітюк М.М.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Урбанський Д.В.

(прізвище, ініціали)

Суходоєвський М.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Мешкакин Руденку від підпису відповідальності

(прізвище, ініціали)

(підпис)