



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тернопіль вул. Європейська 61

« 25 » 09 20 25 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Урбанського Я.В.; Суходольського М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тернопіль вул. Європейська 61

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-д ф20 - 1м; ф25 - 34м; ф50 - 35м; ф15 - 14м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран ф50 - 1шт; кран ф25 - 1; кран ф20 - 2шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: р < 500 мм вод. ст.

- ліквідація виявлених витоків газу: на к/г ф50 - 1шт; к/г ф25 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Відсутні акти перевірки ЯВК

Виписано попередження: термін 1 місяць

Майстер ВБГО

Вітюк М.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Урбаневський Д.В.
(прізвище, ініціали)

Суходольський М.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець будинку від підпису Віриховиця
(прізвище, ініціали) (підпис)