

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«05» 08 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«05» 08 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Макаров О.О., Буряк Р.І., Абраменко С.П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок

м. Бак вул. Каштанова, 19А

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-г Ø57-46 мм, Ø32-38 мм

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

г-г (шварц.) Ø32-19 мм, Ø20-36 мм.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кл. (шварц.) Ø32-6 мм, Ø20-15 мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; к-2 Ø32-4 мм, шварц Ø32-3 мм, внутрішньог-г - 11 мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; всього
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
проведено. P=500 мм. вод. ст. ΔP=0
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Пилипоз Н. Т.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Макушев О.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Гудз Р.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Борисенко
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа бу підпису відповідно.
(прізвище, ініціали) _____ (підпис)