

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 12 » 08 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 12 » 08 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Масаров О.О., Тугун Р.І., Абрамченко С.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок

м. Київ вул. Чудова, 15

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-з Ø25-20,7 м, Ø20-26,3 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

г-з (вул.) Ø15-2 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

к/з (вул.) Ø20-1 м, Ø15-1 м.

к/з (вул.) Ø20-2 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; високатом

- ліквідація виявлених витоків газу; к/з Ø20-2 м, к/з Ø20-3 м, вул. Чудова - 5 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
проведено P=500 мм. в.ст. ΔP=0
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-й потік газу в підвалі, відсутність акту ДБК.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Миколай А.І.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Мажарово

(прізвище, ініціали)

Гудко Р.І.

(прізвище, ініціали)

Абрамчук

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відповідно. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)