

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«20» 08 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«20» 08 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Макаров О.О., Бугаєв Р.І., Абрамчик С.П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок

м. Бух. вул. Чугарово зв'язу, 2

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г Ø40-30 м, Ø25-2 м, Ø20-18,7 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (внутр.) Ø20-7 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

клас (внутр.) Ø20-3 м + 5 класів

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; високало

- ліквідація виявлених витоків газу; клас Ø32-2 м, муфта Ø32-2 м, внутрішньодуг. - 5 м.

- Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-й контейнер рзбування, вугляні асф. ДВК.

(підпис

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа біз підпису відомств. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)