

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«12» 08 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«12» 08 2025 р.

Бригада у складі сильсари Макаров О.О., Буга Р.І., Ахметов С.Т.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок

м. Бєл. вул. Чухомового заводу, 21

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-г $\varnothing 32-9\text{ м}$, $\varnothing 25-44\text{ м}$, $\varnothing 20-13\text{ м}$, $\varnothing 15-9\text{ м}$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

г-г (внутр.) $\varnothing 20-3\text{ м}$.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

г-г (внутр.) $\varnothing 20-3\text{ м}$, $\varnothing 15-1\text{ м}$ + 2 м.

г-г (внутр.) $\varnothing 20-3\text{ м}$.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; визначено.

- ліквідація виявлених витоків газу; кран $\varnothing 20-9\text{ м}$, $\varnothing 32-2\text{ м}$, к/г $\varnothing 32-2\text{ м}$, вул. в приміщенні - 9 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності (у абонента)
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено $P = 500 \text{ мм. в.ст.}$ $\Delta P = 0$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-г потребує ремонту.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Михайлюк А.І.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Манагарово

(прізвище, ініціали)

Гуцко Р.В.

(прізвище, ініціали)

Воронко

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа В.Г. Мідану В.Г. Мідану _____
(прізвище, ініціали) (підпис)