

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 19 » 08 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 19 » 08 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Мамаров О.О., Тугуб Р.І., Хасанов С.Я.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок

м. Бах вул. Цукрового заводу, 28

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø40 - 60 м, Ø25 - 17,5 м, Ø20 - 1,7 м, Ø15 - 0,5 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран (кробк.) Ø20 - 2 м.

кран (шп.) Ø20 - 4 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; кран Ø40 - 1 м, 1/2 Ø40 - 1 м, вуз. арм. нводз. - 4 м.

- Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-й номер буд. рахбунків, відсутні акти ДВТ.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа *бу* _____
(прізвище, ініціали) (підпис)