

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«20» 08 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«20» 08 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Масаров О.О., Третьяк Р.І., Абдулмеміс С.П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок

м. Бах вул. Ізюмського заводу, 6

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ40-25,6 м, φ25-25 м, φ20-35,5 м, φ15-7 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (внутр.) φ20-2 м, φ15-0,1 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

1-га (внутр.) φ20-3 м.

1-га (внутр.) φ20-2 м, φ15-1 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; кран φ40-1 м, φ20-1 м, к/з φ40-1 м, φ20-1 м, внутрішні - 6 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; —
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; високино
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; високино
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено. P = 500 мм. вод. ст. $\Delta P = 0$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-й пожежний рідубування, вжити акції ДВК.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Жасоназ А. Т.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Маскаров

(прізвище, ініціали)

Губар

(прізвище, ініціали)

Абдулманно

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа із копії візиту.

(прізвище, ініціали)

(підпис)