



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО М. Вівченюк
Таров Костянтин 24

«11» 08 2018 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Керсеров ВВ, Жуканов ВВ

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті М. Вівченюк
Таров Костянтин 24

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ФЗ2-1 м, Ф20-110 м

Окресні вводи Ф20-4 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Кран Ф20-4 м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: Керсеров ВВ, Жуканов ВВ

- ліквідація виявлених витоків газу: К/Р Ф32-1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; внесено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; адрегулювано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
P=500 мм в ст. 2 р-10 мм в ст. 1-576
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. процесу введено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: необслуговування газопроводів
в ст. 4 в. 10 мм в ст. 1-576
внесено

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родченко О.А.
(прізвище, ініціали)
Петров В.В.
(прізвище, ініціали)
Михайлов В.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старша 10
(прізвище, ініціали) будинку будинку
(підпис)